



VKF Anerkennung Nr. 25660

Inhaber /-in

BSW SECURITY AG
Förrlibuckstrasse 66
8005 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

NSC GmbH Sicherheitstechnik
33609 Bielefeld
Germany

Gruppe

601 - Brandmeldesysteme

Produkt

BSW Solution F1/F2

Beschreibung

Brandmeldesystem bestehend aus:
-Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen
-automatischen Brandmeldern
-Handfeuermeldern
-Eingangs- /Ausgangsgeräte
-Sonderanwendungen

Anwendung

Brandmeldesystem in Gebäuden

Unterlagen

VDS, Köln: Zertifikat 'S 205024' (30.11.2022), Prüfbericht 'BMA 05120' (18.10.2010),
Prüfbericht '160159-AU01+BZA03-PB01' (06.11.2018)

Prüfbestimmungen

EN 54-13

Beurteilung

Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

19.12.2024

Ersetzt Dokument vom

18.12.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25660

Inhaber /-in: BSW SECURITY AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 19.12.2024

Komponenten

Brandmeldezentrale

Solution F1-6, F1-18	NSC Sicherheitstechnik GmbH	EN 54-2, EN 54-4
Solution F2	NSC Sicherheitstechnik GmbH	EN 54-2, EN 54-4

Energieversorgungseinrichtung

B01620-00	NSC Sicherheitstechnik GmbH	EN 54-2, EN 54-4
-----------	-----------------------------	------------------

Feuerwehrbedienteil

FBF-CH	NSC Sicherheitstechnik GmbH	SN 054002
--------	-----------------------------	-----------

Optischer Rauchmelder

B02900-00	Apollo	EN 54-7
B02920-00	Apollo	EN 54-7
B02921-00	Apollo	EN 54-7
B02700-00	Apollo	EN 54-7
B06300-00	Apollo	EN 54-7

Mehrkriterienmelder

B02904-00	Apollo	EN 54-5, EN 54-7
B02704-00	Apollo	EN 54-5, EN 54-7
B06302-00	Apollo	EN 54-5, EN 54-7

Wärmemelder

B02906-00	Apollo	EN 54-5
B02706-00	Apollo	EN 54-5
B02710-00	Apollo	EN 54-5

Handfeuermelder

B02925-XX	Apollo	EN 54-11
B03350-00	W. Vershoven	EN 54-11
B02620-00; B02621-00	SecTec	EN 54-11

Kurzschlussisolatoren

B02752-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
-----------	--------	--------------------

Eingangs- /Ausgangsgeräte

B02947-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02940-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02944-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02942-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02967-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02960-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02949-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02846-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02874-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18
B02852-00	Apollo	EN 54-17, EN 54-18

Alarmgeber akustisch, -optisch

B07964-XX	Apollo	EN 54-3, EN 54-17
B07922-00	Apollo	EN 54-3, EN 54-17



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25660

Inhaber /-in: BSW SECURITY AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 19.12.2024

Sonderanwendungen

Rauchmelder: Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip

B05550-00	Xtralis	EN 54-12
B05552-00	Xtralis	EN 54-12
B05555-00	Xtralis	EN 54-12
B05556-00	Xtralis	EN 54-12
B05557-00	Xtralis	EN 54-12

Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder

B05770-00, B05772-00	Thermocable Flexible EI.	EN 54-22
----------------------	--------------------------	----------